

Denisstr. zw. Paumgartner- u. Feuerleinstr.
T/S-1/NW v. 13.01.2005


- I. Die Ausführungspunkte von GBA aus der seinerzeitigen Instruktion wurden weitestgehend in die nun vorliegende Planung übernommen. Jedoch wird den beiden Ausbauten vor den Hs.-Nm. 63 und 71 mit Veg.-Tragschicht unter Asphalt nicht zugestimmt, da dem kostenträchtigen Unterbau kein Nutzen gegenüber steht. Die Flächen sind daher, wie auf der ggü. liegenden Seite, in Fugenpflaster auszubauen.
GBA bittet vor Ausgabe des LV an die Firmen um Einsichtnahme.

II. T/S-1-NW

T/S Eingelaufen:
20. Jan. 2005

Nürnberg, 19.01.2005
Gartenbauamt
Objektplanung & Neubau

i.A.



Brisker

☎ 5928