

Abwasserbeseitigung der Ortsteile Brunn, Netzstall und Birnthon, sowie der P-WC-Anlage der BAB-A3 Raststätte Ludergraben/Fuchsmühle

- I. Gegen den vorgelegten Systemplan bestehen von Seiten UWA/2 keine Einwände. Es wird ebenfalls die Variante 2 „Abwasserüberleitung von Brunn nach Fischbach“ bevorzugt.

Zur Begutachtung der technischen Daten ist das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg um Stellung zu bitten.

Bezüglich der erforderlichen Wasserrechtsverfahren wird auf die Stellungnahme von UWA/2 vom 31.10.2006 verwiesen. Es empfiehlt sich vor Erstellung der Pläne in einem gemeinsamen Gespräch den Inhalt der Antragsunterlagen zu klären.

- II. SUN/K-1/WB

Am 20.12.2006

UWA/2

i.A.



Regnet

(38 71)

