




Bebauungsplangebiet Rehhof
Berechnungen gemäß DIN 18005
Bauzone I + II

Immiss	Nutzung	Gescho	HR	L OW tags dB(A)	L OW nachts dB(A)	Lr tags dB(A)	Lr nachts dB(A)	DL tags dB(A)	DL nachts dB(A)
IO1	WA	EG	N	55	45	62,0	62,7	7,0	17,7
IO1	WA	1. OG	N	55	45	63,2	64,2	8,2	19,2
IO1	WA	2. OG	N	55	45	63,9	65,1	8,9	20,1
IO1	WA	3. OG	N	55	45	64,0	65,3	9,0	20,3
IO1	WA	4. OG	N	55	45	63,9	65,3	8,9	20,3
IO1	WA	5. OG	N	55	45	63,8	65,2	8,8	20,2
IO2	WA	EG	N	55	45	61,5	62,4	6,5	17,4
IO2	WA	1. OG	N	55	45	62,7	63,7	7,7	18,7
IO2	WA	2. OG	N	55	45	63,6	64,8	8,6	19,8
IO2	WA	3. OG	N	55	45	63,7	65,0	8,7	20,0
IO2	WA	4. OG	N	55	45	63,6	65,0	8,6	20,0
IO3	WA	EG	N	55	45	63,3	63,9	8,3	18,9
IO3	WA	1. OG	N	55	45	64,6	65,6	9,6	20,6
IO3	WA	2. OG	N	55	45	64,8	66,0	9,8	21,0
IO4	WA	EG	N	55	45	42,6	43,7	---	---
IO4	WA	1. OG	N	55	45	44,2	45,5	---	0,5
IO4	WA	2. OG	N	55	45	46,5	48,0	---	3,0
IO5	WA	EG	N	55	45	50,7	52,4	---	7,4
IO5	WA	1. OG	N	55	45	51,4	53,1	---	8,1
IO5	WA	2. OG	N	55	45	52,1	53,8	---	8,8
IO6	WA	EG	N	55	45	54,1	55,8	---	10,8
IO6	WA	1. OG	N	55	45	54,8	56,4	---	11,4
IO6	WA	2. OG	N	55	45	55,4	57,1	0,4	12,1
IO6	WA	3. OG	N	55	45	56,0	57,7	1,0	12,7
IO6	WA	4. OG	N	55	45	56,7	58,4	1,7	13,4
IO7	WA	EG	N	55	45	43,1	44,9	---	---
IO7	WA	1. OG	N	55	45	43,7	45,5	---	0,5
IO7	WA	2. OG	N	55	45	44,3	46,1	---	1,1

Rasterlärmkarte



Rasterlärmkarte

