



Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
<b>Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)</b>	29.09.2022	öffentlich	Beschluss

**Betreff:**

**Klärwerk 1, Nürnberg  
Neuordnung Trinkwassernetz  
Objektplan**

**Anlagen:**

Erläuterungsbericht  
Lagepläne

**Sachverhalt (kurz):**

Im Bereich des Klärwerks besteht eine kombinierte Trink- und Löschwasserversorgung. Diese ist in dieser Form nicht mehr zulässig, da sie zu einer Verkeimung des Trinkwassernetzes in den Betriebsgebäuden geführt hat und da auch eine Rückverkeimung des öffentlichen Netzes der N-ERGIE nicht ausgeschlossen werden kann, muss deshalb eine Trennung der beiden Netze erfolgen um normkonforme Zustände herzustellen.

Dafür sind Leitungen auf einer Länge von 1.700 m für das Trinkwassernetz und 250 m für das Löschwassernetz, vornehmlich in den Kollektorgängen, zu verlegen.

Die Bauzeit ist von November 2023 bis Dezember 2024 vorgesehen.

**1. Finanzielle Auswirkungen:**

- Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- Nein (→ weiter bei 2.)

- Ja

Kosten noch nicht bekannt

Kosten bekannt

<b><u>Gesamtkosten</u></b>	2.020.000 €	<b><u>Folgekosten</u></b>	€ pro Jahr
		<input type="checkbox"/> dauerhaft	<input type="checkbox"/> nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	2.020.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

**Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?**  
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

### 2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- Nein (→ weiter bei 3.)  
 Ja  
 Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans  
 Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)  
 Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

### 2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- Ja  
 Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

### 3. Diversity-Relevanz:

- Nein  
 Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserreinigung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen.

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

**RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

**Beschlussvorschlag:**

Der Werkausschuss SUN beschließt den Objektplan für die Maßnahme „Klärwerk 1 – Neuordnung Trinkwassernetz“.

Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 2.020.000 Euro.