

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	29.09.2022	öffentlich	Beschluss

Betreff:

**Klärwerk 2, Nürnberg
Erneuerung der Rechenanlage
Direkter Objektplan**

Anlagen:

Erläuterungsbericht

Sachverhalt (kurz):

Die Rechenanlage des Klärwerks 2 (Baujahr 1986) ist verbraucht, zwischenzeitlich äußerst störanfällig und muss deshalb erneuert werden.

Das Klärwerk 2 muss noch auf unvorhersehbare Zeit weiterbetrieben werden, um unter anderem die baulichen Maßnahmen, die aus der Strukturplanung folgen, umsetzen zu können.

Es ist vorgesehen, die derzeitige Anlage durch eine zweistufige Rechenanlage – mit Grob- und Feinrechen – zu ersetzen, inkl. der notwendigen Peripherie (u.a. Waschpressen und Containerabwurf).

Als Ausführungszeitraum ist Juni 2023 bis Februar 2024 vorgesehen.

1. Finanzielle Auswirkungen:

- ☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ weiter bei 2.)

- ☐ Nein (→ weiter bei 2.)

- ☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten

2.773.500 €

Folgekosten

€ pro Jahr

☐ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum

davon investiv

2.773.500 €

davon Sachkosten

€ pro Jahr

davon konsumtiv

€

davon Personalkosten

€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?

(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

- ☒ Ja
☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

- ☒ Nein (→ weiter bei 3.)
☐ Ja
☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans
☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)
☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

- ☐ Ja
☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

- ☒ Nein
☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserreinigung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen. Es sind keine diversity-relevanten Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

- ☐ **RA** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)
☐
☐
☐

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss SUN beschließt den Objektplan für die Maßnahme „KW 2 – Erneuerung der Rechenanlage“.

Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 2.773.500 Euro.