Beschlussvorlage
SUN/014/2026

| Beratung | Datum | Behandlung | Ziel |
|---|---|---|---|
| **Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)** | 23.04.2026 | öffentlich | Beschluss |

**Betreff:**
**Klärwerk 1 – Abwasserfilter Süd**
**Austausch der Mittelspannungs- und Niederspannungshauptverteilung**
**Objektplan**

**Anlagen:**
Erläuterungsbericht

**Sachverhalt (kurz):**
Die Mittelspannungs- und Niederspannungshauptverteilung im Abwasserfilter Süd sind ca. 33 Jahre alt und haben ihre Nutzungsdauer weit überschritten.
Die Anlage entspricht in keinster Weise mehr den Regeln der Technik und muss zwingend erneuert werden. Mit dem Austausch ist die Anlage wieder komplett betriebsbereit (zur Zeit ist ein Teil außer Betrieb), das Ausfallrisiko wird auf ein Mindestmaß minimiert und die notwendige Einspeisemöglichkeit für die PV-Anlage geschaffen.

Die Bauzeit ist von Juni 2027 bis Dezember 2027 vorgesehen.

**1. Finanzielle Auswirkungen:**

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gesamtkosten** | 3.226.200 € | **Folgekosten** | € pro Jahr |
| | | ☐ dauerhaft ☐ nur für einen begrenzten Zeitraum | |
| davon investiv | 3.226.200 € | davon Sachkosten | € pro Jahr |
| davon konsumtiv | € | davon Personalkosten | € pro Jahr |

**Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?**
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:**

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

**2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt** (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

**3. Diversity-Relevanz:**

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserreinigung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen. Durch die Maßnahme sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

**4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:**

☐ **RA und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

**Beschlussvorschlag:**
Der Werkausschuss/SUN beschließt den direkten Objektplan für die Maßnahme "Klärwerk 1 - Abwasserfilter Süd - Austausch der Mittelspannungs- und Niederspannungshauptverteilung" vom 12.03.2026.

Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich für die Arbeiten auf 3.226.200,00 Euro.