Beschlussvorlage
SUN/016/2026

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	23.04.2026	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Entwässerungstechnische Erschließung „Wetzendorfer Park Teil A„, Systemplan

Anlagen:
Erläuterungsbericht
Entwässerungskonzept Teilbereich A
Lageplan Kanalerschließung Schmutzwasser
Rahmenterminplan

Sachverhalt (kurz):
Der Systemplan umfasst die entwässerungstechnische Erschließung des Bebauungsplans Nr. 4641A. Dieser umfasst das Entwässerungskonzept von Björnsen Beratende Ingenieure für den Part Niederschlagswasserentsorgung und das Konzept der SUN für die Schmutzwasserentsorgung.

Die Schmutzwasserentsorgung umfasst die Übernahme eines vorhandenen Privatkanals DN 600, den Lückenschluss zwischen den Sammlern in der Parlerstraße und Forchheimer Straße, mit einem Mischwassersammler DN 1600 (170 m Länge) und ca. 800 m DN 300 als Erschließungskanäle.

Die Niederschlagswasserentsorgung umfasst insgesamt fünf Grünanlagen mit integrierten Retentionsmulden, die in den Wetzendorfer Landgraben einleiten.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	8.330.000 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	8.330.000 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. I/II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. I/II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserableitung - ohne Auswirkungen auf unterschiedliche Personengruppen. Durch die Maßnahme sind keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss/SUN beschließt den Systemplan für die Baumaßnahme „Wetzendorfer Park Teil A“ vom 17.03.2026.

Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf 8.330.000 Euro.