Beschlussvorlage
SUN/056/2026

Beratung	Datum	Behandlung	Ziel
Werkausschuss Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN)	24.09.2026	öffentlich	Beschluss

Betreff:
Klärwerk 1: Modernisierung der elektrischen Anlagen
E50 - Abwasserfilter
Austausch der Schaltanlagen der Verfahrenstechnik
Direkter Objektplan

Anlagen:
Erläuterungsbericht
Lageplan

Sachverhalt (kurz):
Die Schaltanlagen der Verfahrenstechnik im Abwasserfilter des Klärwerks 1 zeigen aufgrund ihres Alters, wegen Mängeln in der Arbeitssicherheit und aufgrund der nicht mehr möglichen Ersatzteilbeschaffung dringenden Sanierungsbedarf. Die Anlagenteile sollen gegen neue Bauteile ersetzt werden, die den Stand der Technik abbilden und dem Baustandard der SUN entsprechen. In der Folge wird sowohl der Unterhalt als auch die leittechnische Programmierung zur Steuerung der Anlage deutlich erleichtert bzw. nach heutigem Standard ermöglicht.

Die Maßnahme tangiert die anstehenden Maßnahmen zur Strukturplanung des Klärwerks nicht, da der Abwasserfilter in diesem Konzept bestehen bleibt.

1. Finanzielle Auswirkungen:

☐ Noch offen, ob finanzielle Auswirkungen

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

(→ *weiter bei 2.*)

☐ Nein (→ *weiter bei 2.*)

☒ Ja

☐ Kosten noch nicht bekannt

☒ Kosten bekannt

Gesamtkosten	4.453.660 €	**Folgekosten**	€ pro Jahr
		☐ dauerhaft	☐ nur für einen begrenzten Zeitraum
davon investiv	4.453.660 €	davon Sachkosten	€ pro Jahr
davon konsumtiv	€	davon Personalkosten	€ pro Jahr

Stehen Haushaltsmittel/Verpflichtungsermächtigungen ausreichend zur Verfügung?
(mit Ref. II / Stk - entsprechend der vereinbarten Haushaltsregelungen - abgestimmt, ansonsten Ref. II / Stk in Kenntnis gesetzt)

☒ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

2a. Auswirkungen auf den Stellenplan:

☒ Nein (→ *weiter bei 3.*)

☐ Ja

☐ Deckung im Rahmen des bestehenden Stellenplans

☐ Auswirkungen auf den Stellenplan im Umfang von Vollkraftstellen (Einbringung und Prüfung im Rahmen des Stellenschaffungsverfahrens)

☐ Siehe gesonderte Darstellung im Sachverhalt

2b. Abstimmung mit DIP ist erfolgt (Nur bei Auswirkungen auf den Stellenplan auszufüllen)

☐ Ja

☐ Nein

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

3. Diversity-Relevanz:

☒ Nein

☐ Ja

Kurze Begründung durch den anmeldenden Geschäftsbereich:

Technisches Vorhaben der Abwasserreinigung. Es sind hier keine Diversity-Aspekte betroffen.

4. Abstimmung mit weiteren Geschäftsbereichen / Dienststellen:

☐ **RA und DiP** (verpflichtend bei Satzungen und Verordnungen)

☐

☐

☐

Beschlussvorschlag:
Der Werkausschuss SUN beschließt den direkten Objektplan für die Maßnahme „Modernisierung der elektrischen Anlagen im Abwasserfilter des Klärwerks 1, Austausch der Schaltanlagen der Verfahrenstechnik“ mit voraussichtlichen Kosten von 4.453.660 Euro.